



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ РАЙОНУ

ул. Ленина, 20а р.п. Усть-Донецкий, 346550 Телефоны: (86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

р.п. Усть-Донецкий
(место составления акта)

«26» февраля 2021 года
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 10

По адресу/адресам: Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 11.

На основании: распоряжения (приказа) № 10 от 26 января 2021 года

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Профессионального образовательного учреждения Усть-Донецкий учебный центр регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ростовской области

Дата и время проведения проверки:

с «01» февраля 2021 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «26» февраля 2021 года

Время нахождения на объекте: «25» февраля с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность нахождения на объекте 2 часа.

«___» _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ____.


«___» _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ____.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Начальник ПОУ Усть-Донецкий УЦ РО ДОСААФ России РО Кудин А.В. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Поляк Юрий Владимирович - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главный государственный инспектор Усть-Донецкого района по пожарному надзору майор внутренней службы.

При проведении проверки присутствовали:

Начальник ПОУ Усть-Донецкий УЦ РО ДОСААФ России РО Кудин А.В.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических, должностных и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не обеспечивается дублирование сигнала о возникновении пожара от системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта защиты.	№ 123-ФЗ от 22.07.2008г. ч.4 ст.4, ч.7 ст. 83; Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.54	ПОУ Усть-Донецкий УЦ РО ДОСААФ России РО, Начальник ПОУ Усть-Донецкий УЦ РО ДОСААФ России РО
2.	Не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения учебного центра от гаража).	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.ст. 4, 88, 151; Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.25	ПОУ Усть-Донецкий УЦ РО ДОСААФ России РО, Начальник ПОУ Усть-Донецкий УЦ РО ДОСААФ России РО

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

■ нарушений не выявлено

■ Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 10/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.02.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Начальник ПОУ Усть-Донецкий УЦ РО
ДОСААФ России РО Кудин А.В.
«26» февраля 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)